

| | |
|-----|-----|
| 係 長 | 係 員 |
| | |

小型浄化槽受付チェックリスト

※ すべての書類が揃ってから受付完了になります。チェックを開始する前に、まず、そのことをお客様(窓口来訪者)に伝えましょう!

※ 中型浄化槽は、土質条件など、個別の検討が必要となりますので注意しましょう。

| 番号 | 必要書類 | チェックポイント | チェック欄(該当箇所)に○) | | |
|----|-----------------------------|---|----------------|-----|----|
| 1 | 市営浄化槽設置申請書 | ① 使用予定人員は増加予定人員を加えても10人以下である | はい | いいえ | |
| | | ② 着工希望年月日は申請日から2ヶ月後以降である | はい | いいえ | 1者 |
| | | ③ 使用開始希望年月日は着工予定年月日の1ヶ月後以降である | はい | いいえ | 1者 |
| | | ④ 記入漏れ・押印漏れはない | はい | いいえ | |
| 2 | 市営浄化槽設置同意書 | ① 記入漏れ・押印漏れはない | はい | いいえ | |
| 3 | 浄化槽設置者講習会受講済証書 | ① 受講済証が添付されており、受講者住所が設置申請者の住所となっている(本人または同居家族が受講している) | はい | いいえ | |
| | | ② 受講済証が未提出の場合、誓約書を提出している | はい | いいえ | 不要 |
| 4 | 付近見取り図 | ① 現地までその地図でたどりつける(ゼンリン地図でO.K.) | はい | いいえ | |
| | | ② 下水道エリアではない(エリア確認用のゼンリン地図を添付している) | はい | いいえ | |
| 5 | 建築物の各階平面図 又は面積求積図 | ① 床面積が把握でき、2階以上の図面も添付されている | はい | いいえ | |
| | | ② 各階の間取りが確認できる | はい | いいえ | |
| 6 | 平面図 | ① 隣地等の境界を侵していない | はい | いいえ | |
| | | ② 敷地内に飲料用井戸がある | はい | いいえ | 不明 |
| | | ③ 飲料用井戸がある場合、浄化槽との距離が5m以上離れている | はい | いいえ | 不要 |
| | | ④ KBMは図面上確認できる | はい | いいえ | |
| 7 | 放流先 | ① 側溝断面図、又は放流先水路横断面図がある | はい | いいえ | |
| | | ② 水路、道路側溝等流末を図面上で確認できる | はい | いいえ | |
| | | ③ 放流管底と、放流先底面との間に10cm以上の離隔がある | はい | いいえ | 不明 |
| | | ④ 放流先は適切である(現況と同じ、公有水面であるなど) | はい | いいえ | |
| | | ⑤ 放流先までの経路は他人地を通過していない | はい | いいえ | |
| 8 | 縦断面図 | ① 流入1/100、流出1/200が守られている | はい | いいえ | |
| | | ② 流入高さはGL-250mm~600mm、流出高さはGL-290~650mmの範囲内である | はい | いいえ | |
| | | ③ 浄化槽の落差は5cmである(1者随契の場合:落差 cm) | はい | いいえ | 1者 |
| ※ | 建物の基礎杭 | ① 基礎杭がある(既存家屋)、または施工予定がある(新築家屋) | はい | いいえ | 不明 |
| | | ② ①が「いいえ」または「不明」の場合、浄化槽が家屋から十分に離れているか、擁壁の設置が計画されている。 | はい | いいえ | 不要 |
| ※ | 6~8の図面は排水設備指定工事店によって作成されている | | はい | いいえ | |
| ※ | 1者随契申込み | ① 随意契約申込である | はい | いいえ | |
| | | ② ①が「いいえ」の場合、コンサルに渡すチェックシートを作成した | はい | いいえ | 不要 |
| ※ | オプション工事 | ① オプション工事がある(「はい」の場合は下の◆から選択する) | はい | いいえ | 不明 |
| ※ | ただし書き適用 | ① ただし書きの適用条件に合致している(例えば、130m ² 以上の既存住宅であり、使用人員が2人であるなど) | はい | いいえ | |
| | | ② ただし書きを適用している※①が「はい」となっているにも関わらず、ただし書きを適用しない場合は理由(増員予定、井戸水使用など)を明記すること | はい | いいえ | 不要 |
| ※ | 使用料の説明 | ① 使用料に関する説明を行っている(窓口来訪者に確認) | はい | いいえ | |

コメント(網がけの箇所にチェックが入っている場合、詳細について記入してください。その他、疑問点がある場合、記入してください。)

◆駐車場仕様・放流ポンプ仕様・擁壁工事・コンセント・その他()

すべての項目にチェックが入り、書類がそろったところで受付完了です。
 図面は、1枚の図面で住宅の配置図と平面図の両方を兼ねている場合や、放流先図面と縦断面図を1枚の図面に描いている場合があります。窓口に来訪した工事業者に確認してください。

受付番号:

受付番号は8桁です。〇〇〇-△△-×××、〇〇〇は本庁、支所番号です。※市営浄化槽番号は、設置決定通知の時に設定します
 本庁、支所番号(旧佐賀市: 201、諸富301、大和305、富士306、川副302、東与賀303、久保田304、三瀬326)
 △△は、受け付けた年度の西暦の下2桁です。×××は通し番号です。受け付けた順に001から始めてください。

申請者名: 受付日時: R 年 月 日 時 分 受付者:

窓口来訪者(指定工事店名):

責任技術者名:

連絡先電話番号(申請者・窓口来訪者):

(自宅・職場・携帯)