

採水日：2024/10/1 当日天候：晴 前日天候：晴	水質基準値	単位	原 水 (多布施川)	神野 浄水場	神野第二 浄水場	測受水点
採水時刻			10時00分	10時00分	10時00分	8時40分
気温		℃	26.9	26.9	26.9	26.4
水温		℃	23.6	25.0	25.2	26.4
残留塩素	0.1以上	mg/L	－	0.6	0.6	0.8
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	1180	0	0	0
大腸菌（原水はMPN）	検出されないこと	個/100ml	33	不検出	不検出	不検出
カルシウム及びその化合物	0.003	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
セレン及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.8
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.09
ホウ素及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.04
四塩化炭素	0.002	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
ジクロロメタン	0.02	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
トリクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
ベンゼン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
塩素酸	0.6	mg/L		0.10	0.10	
クロロ酢酸	0.02	mg/L		0.002未満	0.002未満	
クロロホルム	0.06	mg/L		0.011	0.012	
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L		0.003	0.003	
ジブromクロロメタン	0.1	mg/L		0.003	0.003	
臭素酸	0.01	mg/L		0.001未満	0.001未満	
総トリハロメタン	0.1	mg/L		0.020	0.022	
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L		0.003	0.004	
ブromジクロロメタン	0.03	mg/L		0.006	0.007	
ブromホルム	0.09	mg/L		0.001未満	0.001未満	
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L		0.001未満	0.001未満	
亜鉛及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L	0.10	0.02	0.03	0.02
鉄及びその化合物	0.3	mg/L	0.112	0.005未満	0.005未満	0.005未満
銅及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L	6.3	8.0	8.0	12.2
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L	0.013	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200	mg/L	4.9	8.5	8.7	14.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg/L	20	22	21	41
蒸発残留物	500	mg/L	66	68	67	
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
ジェオスミン	0.00001	mg/L	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
フェノール類	0.005	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
全有機炭素（TOC）の量	3	mg/L	1.0	0.4	0.4	0.6
pH値	5.8～8.6		7.4	7.6	7.6	7.5
味	異常でないこと		－	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		藻臭	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	4.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	2.4	0.1未満	0.1未満	0.1未満

採水日：2024/10/1 当日天候：晴 前日天候：晴	水質基準値	単位	久保田町 江戸	鍋島町 森田	嘉瀬町 荻野	西与賀町 高太郎
採水時刻			10時50分	10時50分	11時25分	10時20分
気温		℃	33.8	28.2	33.4	29.5
水温		℃	31.5	30.2	30.2	30.2
残留塩素	0.1以上	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.4
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L	0.0003未満	0.0003未満		
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L	0.00005未満			
セレン及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満		
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満		
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満		
六価クロム化合物	0.02	mg/L	0.001未満	0.001未満		
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	0.004未満	0.004未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満		
四塩化炭素	0.002	mg/L	0.0002未満	0.0002未満		
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	0.005未満	0.005未満		
2,4,6-トリクロロエチレン及び2,4,6-トリクロロベンゼン	0.04	mg/L	0.001未満	0.001未満		
ジクロロメタン	0.02	mg/L	0.001未満	0.001未満		
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満		
トリクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満		
ベンゼン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満		
塩素酸	0.6	mg/L	0.14	0.10		
クロロ酢酸	0.02	mg/L	0.002未満	0.002未満		
クロロホルム	0.06	mg/L	0.022	0.016		
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L	0.003	0.004		
ジブromクロロメタン	0.1	mg/L	0.004	0.003		
臭素酸	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満		
総トリハロメタン	0.1	mg/L	0.036	0.028		
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L	0.011	0.005		
ブromジクロロメタン	0.03	mg/L	0.010	0.009		
ブromホルム	0.09	mg/L	0.001未満	0.001未満		
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L	0.003	0.001		
亜鉛及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満		
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L	0.03	0.03		
鉄及びその化合物	0.3	mg/L	0.005未満	0.005未満		
銅及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満		
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L	8.9	8.2		
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L	0.001未満	0.001未満		
塩化物イオン	200	mg/L	10.7	8.8	8.7	9.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L	30	22		
蒸発残留物	500	mg/L	81	69		
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L	0.02未満			
ジェオスミン	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L	0.005未満			
フェノール類	0.005	mg/L	0.0005未満			
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	0.6	0.4	0.4	0.4
pH値	5.8～8.6		7.6	7.9	7.8	7.7
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

採水日：2024/10/1 当日天候：晴 前日天候：晴	水質基準値	単位	蓮池町 蓮池	諸富町 徳富	久保泉町 川久保
採水時刻			9時10分	9時35分	9時05分
気温		℃	27.8	28.9	27.0
水温		℃	29.9	29.6	28.4
残留塩素	0.1以上	mg/L	0.8	0.7	0.6
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L	0.0003未満		
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L			
セレン及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満		
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満		
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満		
六価クロム化合物	0.02	mg/L	0.001未満		
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	0.004未満		
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01	mg/L	0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	0.9	0.9	0.9
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.08	0.08	0.08
ホウ素及びその化合物	1	mg/L	0.04		
四塩化炭素	0.002	mg/L	0.0002未満		
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	0.005未満		
β-1,2-ジクロロエチレン及びα-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	0.001未満		
ジクロロメタン	0.02	mg/L	0.001未満		
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満		
トリクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満		
ベンゼン	0.01	mg/L	0.001未満		
塩素酸	0.6	mg/L	0.13		
クロロ酢酸	0.02	mg/L	0.002未満		
クロロホルム	0.06	mg/L	0.017		
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L	0.012		
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L	0.004		
臭素酸	0.01	mg/L	0.001未満		
総トリハロメタン	0.1	mg/L	0.030		
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L	0.009		
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L	0.009		
ブロモホルム	0.09	mg/L	0.001未満		
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L	0.004		
亜鉛及びその化合物	1	mg/L	0.01未満		
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L	0.02		
鉄及びその化合物	0.3	mg/L	0.005未満		
銅及びその化合物	1	mg/L	0.01未満		
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L	12.3		
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L	0.001未満		
塩化物イオン	200	mg/L	14.6	14.4	14.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L	41		
蒸発残留物	500	mg/L	121		
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L			
ジェオスミン	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L			
フェノール類	0.005	mg/L			
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	0.5	0.5	0.5
pH値	5.8～8.6		7.5	7.6	7.5
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満

採水日：2024/10/1 当日天候：晴 前日天候：晴	水質基準値	単位	川上浄水場 (川上水源地)	川上浄水場 (浄水)	大和町 池上
採水時刻			9時55分	9時45分	10時30分
気温		℃	27.6	27.6	29.2
水温		℃	20.1	21.9	28.8
残留塩素	0.1以上	mg/L	-	0.5	0.4
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L	0.00005未満		0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	0.008		0.004未満
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01	mg/L	0.001未満		0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	1.4	1.4	1.4
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満
四塩化炭素	0.002	mg/L	0.0002未満		0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	0.005未満		0.005未満
メチル、2-ジクロロエチレン及びオキサン-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	0.001未満		0.001未満
ジクロロメタン	0.02	mg/L	0.001未満		0.001未満
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満		0.001未満
トリクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満		0.001未満
ベンゼン	0.01	mg/L	0.001未満		0.001未満
塩素酸	0.6	mg/L			0.28
クロロ酢酸	0.02	mg/L			0.002未満
クロロホルム	0.06	mg/L			0.002
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L			0.002未満
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L			0.004
臭素酸	0.01	mg/L			0.001未満
総トリハロメタン	0.1	mg/L			0.011
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L			0.002未満
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L			0.004
ブロモホルム	0.09	mg/L			0.001
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L			0.001未満
亜鉛及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01
鉄及びその化合物	0.3	mg/L	0.338	0.005未満	0.005未満
銅及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L	7.5	9.0	9.0
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L	0.112	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200	mg/L	7.3	10.3	10.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L	53	54	56
蒸発残留物	500	mg/L	116		122
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L			0.02未満
ジェオスミン	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L			0.005未満
フェノール類	0.005	mg/L			0.0005未満
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	0.4	0.3	0.3
pH値	5.8～8.6		6.2	7.5	7.7
味	異常でないこと		-	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	3.8	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	1.2	0.1未満	0.1未満

採水日：2024/10/1 当日天候：晴 前日天候：晴	水質基準値	単位	大和町 久池井	大和町 久留間
採水時刻			9時20分	10時10分
気温		℃	26.6	29.1
水温		℃	26.7	29.1
残留塩素	0.1以上	mg/L	0.5	0.3
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0
大腸菌	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L		
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L		
セレン及びその化合物	0.01	mg/L		
鉛及びその化合物	0.01	mg/L		
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L		
六価クロム化合物	0.02	mg/L		
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	0.5	0.5
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.11	0.11
ホウ素及びその化合物	1	mg/L		
四塩化炭素	0.002	mg/L		
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L		
γ-HCHL、δ-HCHL、α-HCHL、β-HCHL、γ-DDE、δ-DDE、α-DDE、β-DDE、γ-DDT、δ-DDT、α-DDT、β-DDT	0.04	mg/L		
ジクロロメタン	0.02	mg/L		
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L		
トリクロロエチレン	0.01	mg/L		
ベンゼン	0.01	mg/L		
塩素酸	0.6	mg/L		
クロロ酢酸	0.02	mg/L		
クロロホルム	0.06	mg/L		
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L		
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L		
臭素酸	0.01	mg/L		
総トリハロメタン	0.1	mg/L		
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L		
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L		
ブロモホルム	0.09	mg/L		
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L		
亜鉛及びその化合物	1	mg/L		
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L		
鉄及びその化合物	0.3	mg/L		
銅及びその化合物	1	mg/L		
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L		
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L		
塩化物イオン	200	mg/L	6.6	6.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L		
蒸発残留物	500	mg/L		
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L		
ジェオスミン	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L		
フェノール類	0.005	mg/L		
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8～8.6		7.6	8.1
味	異常でないこと		異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし
色度	5	度	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	0.1未満	0.1未満

採水日：2024/10/17 当日天候：曇 前日天候：晴	水質基準値	単位	松梅北部 水道施設	富士南部 水道施設	大和柚木 水道施設
気温		℃	23.8	24.8	22.3
水温		℃	24.2	23.3	19.2
残留塩素	0.1以上	mg/L	0.3	0.5	0.3
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0	0
大腸菌（原水はMPN）	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L			
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L			
セレン及びその化合物	0.01	mg/L			
鉛及びその化合物	0.01	mg/L			
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L			
六価クロム化合物	0.02	mg/L			
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L			
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L			
ホウ素及びその化合物	1	mg/L			
四塩化炭素	0.002	mg/L			
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L			
1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン	0.04	mg/L			
ジクロロメタン	0.02	mg/L			
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L			
トリクロロエチレン	0.01	mg/L			
ベンゼン	0.01	mg/L			
塩素酸	0.6	mg/L			
クロロ酢酸	0.02	mg/L			
クロロホルム	0.06	mg/L			
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L			
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L			
臭素酸	0.01	mg/L			
総トリハロメタン	0.1	mg/L			
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L			
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L			
ブロモホルム	0.09	mg/L			
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L			
亜鉛及びその化合物	1	mg/L			
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L			
鉄及びその化合物	0.3	mg/L			
銅及びその化合物	1	mg/L			
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L			
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L			
塩化物イオン	200	mg/L	4.7	8.7	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L			
蒸発残留物	500	mg/L			
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L			
ジェオスミン	0.00001	mg/L			
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L			
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L			
フェノール類	0.005	mg/L			
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8～8.6		7.5	6.8	7.6
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満

採水日：2024/10/17 当日天候：曇 前日天候：晴	水質基準値	単位	富士中央 水道施設 浄水	富士中央 水道施設 天河川TM子局	富士中央 水道施設 貝野
気温		℃	29.4	24.8	26.2
水温		℃	23.2	25.2	25.2
残留塩素	0.1以上	mg/L	0.3	0.3	0.3
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0	0
大腸菌（原水はMPN）	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L	0.0003未満		
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L	0.00005未満		
セレン及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満		
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満		
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満		
六価クロム化合物	0.02	mg/L	0.002未満		
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	0.004未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L	0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	0.5		
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.08未満		
ホウ素及びその化合物	1	mg/L	0.02未満		
四塩化炭素	0.002	mg/L	0.0002未満		
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	0.005未満		
γ-HCHL、δ-ジクロロエチレン及びγ-BHC、α-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	0.001未満		
ジクロロメタン	0.02	mg/L	0.001未満		
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満		
トリクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満		
ベンゼン	0.01	mg/L	0.001未満		
塩素酸	0.6	mg/L	0.19		
クロロ酢酸	0.02	mg/L	0.002未満		
クロロホルム	0.06	mg/L	0.011		
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L	0.003未満		
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L	0.003		
臭素酸	0.01	mg/L	0.001未満		
総トリハロメタン	0.1	mg/L	0.021		
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L	0.007		
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L	0.007		
ブロモホルム	0.09	mg/L	0.001未満		
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L	0.008未満		
亜鉛及びその化合物	1	mg/L	0.005未満		
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L	0.05		
鉄及びその化合物	0.3	mg/L	0.03未満		
銅及びその化合物	1	mg/L	0.01未満		
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L	8.6		
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L	0.005未満		
塩化物イオン	200	mg/L	9.0	9.2	9.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L	24		
蒸発残留物	500	mg/L	52		
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L	0.02未満		
ジェオスミン	0.00001	mg/L		0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L		0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L	0.005未満		
フェノール類	0.005	mg/L	0.0005未満		
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	0.4	0.4	0.4
pH値	5.8～8.6		7.4	7.4	7.6
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満