

採水日: 2024/6/11 当日天候: 曇 前日天候: 曇	水質基準値	単位	原 水 (多布施川)	神野 浄水場	神野第二 浄水場	測受水点
採水時刻			10時00分	10時00分	10時00分	8時50分
気温		℃	25.2	25.2	25.2	26.2
水温		℃	20.6	22.0	21.8	22.6
残留塩素	0.1以上	mg/L	-	0.6	0.6	0.7
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	100	0	0	0
大腸菌 (原水はMPN)	検出されないこと	個/100ml	11	不検出	不検出	不検出
鉛及びその化合物	0.003	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
セレン及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.6
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.10
ホウ素及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.04
四塩化炭素	0.002	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
ジクロロメタン	0.02	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
トリクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
ベンゼン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
塩素酸	0.6	mg/L		0.05未満	0.05	
クロロ酢酸	0.02	mg/L		0.002未満	0.002未満	
クロロホルム	0.06	mg/L		0.004	0.004	
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L		0.002	0.002未満	
ジブromクロロメタン	0.1	mg/L		0.003	0.003	
臭素酸	0.01	mg/L		0.001未満	0.001未満	
総トリハロメタン	0.1	mg/L		0.011	0.011	
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L		0.002	0.003	
ブromジクロロメタン	0.03	mg/L		0.004	0.004	
ブromホルム	0.09	mg/L		0.001未満	0.001未満	
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L		0.001未満	0.001未満	
亜鉛及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L	0.13	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物	0.3	mg/L	0.110	0.005未満	0.005未満	0.005未満
銅及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L	6.6	7.7	8.0	11.7
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L	0.012	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200	mg/L	5.6	9.1	9.2	13.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L	22	24	24	38
蒸発残留物	500	mg/L	68	66	66	
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
ジオキシベンゼン	0.00001	mg/L	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L	0.000004	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
フェノール類	0.005	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	1.1	0.3	0.4	0.6
pH値	5.8~8.6		7.4	7.5	7.6	7.3
味	異常でないこと		-	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		藻臭	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	3.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	3.5	0.1未満	0.1未満	0.1未満

採水日：2024/6/11 当日天候：曇 前日天候：曇	水質基準値	単位	久保田町 江戸	鍋島町 森田	嘉瀬町 荻野	西与賀町 高太郎
採水時刻			11時00分	10時45分	11時25分	10時30分
気温		℃	30.2	27.0	27.8	25.3
水温		℃	24.8	23.6	23.4	23.5
残留塩素	0.1以上	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出
銅及びその化合物	0.003	mg/L				0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L				
セレン及びその化合物	0.01	mg/L				0.001未満
鉛及びその化合物	0.01	mg/L				0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L				0.001未満
六価クロム化合物	0.02	mg/L				0.001未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L				0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L				0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.05	0.05	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	1	mg/L				0.01未満
四塩化炭素	0.002	mg/L				0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L				0.005未満
1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L				0.001未満
ジクロロメタン	0.02	mg/L				0.001未満
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L				0.001未満
トリクロロエチレン	0.01	mg/L				0.001未満
ベンゼン	0.01	mg/L				0.001未満
塩素酸	0.6	mg/L				0.05未満
クロロ酢酸	0.02	mg/L				0.002未満
クロロホルム	0.06	mg/L				0.006
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L				0.002未満
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L				0.004
臭素酸	0.01	mg/L				0.001未満
総トリハロメタン	0.1	mg/L				0.016
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L				0.003
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L				0.006
ブロモホルム	0.09	mg/L				0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L				0.001未満
亜鉛及びその化合物	1	mg/L				0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L				0.02
鉄及びその化合物	0.3	mg/L				0.005未満
銅及びその化合物	1	mg/L				0.01未満
バリウム及びその化合物	200	mg/L				8.0
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L				0.001未満
塩化物イオン	200	mg/L	11.1	9.2	9.0	9.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L				25
蒸発残留物	500	mg/L				69
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L				
ジオスミン	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L				
フェノール類	0.005	mg/L				
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	0.5	0.3未満	0.3	0.3
pH値	5.8~8.6		7.7	7.7	7.7	7.6
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

採水日：2024/6/11 当日天候：曇 前日天候：曇	水質基準値	単位	蓮池町 蓮池	諸富町 徳富	久保泉町 川久保
採水時刻			9時25分	9時50分	8時50分
気温		℃	25.3	26.1	26.3
水温		℃	23.7	24.8	23.1
残留塩素	0.1以上	mg/L	0.6	0.5	0.4
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出	不検出
銅及びその化合物	0.003	mg/L		0.0003未満	
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L		0.00005未満	
セレン及びその化合物	0.01	mg/L		0.001未満	
鉛及びその化合物	0.01	mg/L		0.001未満	
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L		0.001未満	
六価クロム化合物	0.02	mg/L		0.001未満	
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L		0.004未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L		0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	0.6	0.6	0.6
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.10	0.09	0.09
ホウ素及びその化合物	1	mg/L		0.04	
四塩化炭素	0.002	mg/L		0.0002未満	
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L		0.005未満	
1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L		0.001未満	
ジクロロメタン	0.02	mg/L		0.001未満	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L		0.001未満	
トリクロロエチレン	0.01	mg/L		0.001未満	
ベンゼン	0.01	mg/L		0.001未満	
塩素酸	0.6	mg/L		0.06	
クロロ酢酸	0.02	mg/L		0.002未満	
クロロホルム	0.06	mg/L		0.019	
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L		0.004	
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L		0.003	
臭素酸	0.01	mg/L		0.001未満	
総トリハロメタン	0.1	mg/L		0.031	
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L		0.013	
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L		0.009	
ブロモホルム	0.09	mg/L		0.001未満	
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L		0.003	
亜鉛及びその化合物	1	mg/L		0.01未満	
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L		0.02	
鉄及びその化合物	0.3	mg/L		0.005未満	
銅及びその化合物	1	mg/L		0.01未満	
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L		11.3	
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L		0.001未満	
塩化物イオン	200	mg/L	13.6	13.5	13.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L		38	
蒸発残留物	500	mg/L		118	
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L		0.02未満	
ジオスミン	0.00001	mg/L	0.000001	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L		0.005未満	
フェノール類	0.005	mg/L		0.0005未満	
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	0.6	0.7	0.6
pH値	5.8～8.6		7.4	7.4	7.4
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満

採水日：2024/6/11 当日天候：曇 前日天候：曇	水質基準値	単位	川上浄水場 (川上水源地)	川上浄水場 (浄水)	大和町 池上
採水時刻			10時00分	9時45分	10時35分
気温		℃	27.5	27.5	27.0
水温		℃	18.4	19.7	22.4
残留塩素	0.1以上	mg/L	-	0.5	0.4
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出	不検出
銅及びその化合物	0.003	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	
セレン及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	
六価クロム化合物	0.02	mg/L	0.001未満	0.001未満	
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	0.008	0.004未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	1.4	1.4	1.4
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満	
四塩化炭素	0.002	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	0.005未満	0.005未満	
1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	0.001未満	0.001未満	
ジクロロメタン	0.02	mg/L	0.001未満	0.001未満	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	
トリクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	
ベンゼン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	
塩素酸	0.6	mg/L		0.10	
クロロ酢酸	0.02	mg/L		0.002未満	
クロロホルム	0.06	mg/L		0.001未満	
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L		0.002未満	
ジブromクロロメタン	0.1	mg/L		0.002	
臭素酸	0.01	mg/L		0.001未満	
総トリハロメタン	0.1	mg/L		0.004	
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L		0.002未満	
ブromジクロロメタン	0.03	mg/L		0.002	
ブromホルム	0.09	mg/L		0.001未満	
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L		0.001未満	
亜鉛及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満	
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L	0.01未満	0.01未満	
鉄及びその化合物	0.3	mg/L	0.373	0.005未満	
銅及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満	
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L	7.2	8.4	
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L	0.113	0.001未満	
塩化物イオン	200	mg/L	7.1	10.0	9.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L	50	52	
蒸発残留物	500	mg/L	114	117	
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L		0.02未満	
ジオスミン	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メルカプトホルネール	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L		0.005未満	
フェノール類	0.005	mg/L		0.0005未満	
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	0.3	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8~8.6		6.2	7.4	7.6
味	異常でないこと		-	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	4.0	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	1.6	0.1未満	0.1未満

採水日：2024/6/11 当日天候：曇 前日天候：曇	水質基準値	単位	大和町 久池井	大和町 久留間
採水時刻			9時10分	10時15分
気温		℃	25.3	28.4
水温		℃	21.8	23.6
残留塩素	0.1以上	mg/L	0.5	0.3
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0
大腸菌	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出
鉛及びその化合物	0.003	mg/L	0.0003未満	
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L	0.00005未満	
セレン及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	
六価クロム化合物	0.02	mg/L	0.001未満	
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	0.004未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L	0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	0.5	0.5
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.12	0.11
ホウ素及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	
四塩化炭素	0.002	mg/L	0.0002未満	
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	0.005未満	
1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	0.001未満	
ジクロロメタン	0.02	mg/L	0.001未満	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満	
トリクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満	
ベンゼン	0.01	mg/L	0.001未満	
塩素酸	0.6	mg/L	0.06	
クロロ酢酸	0.02	mg/L	0.002未満	
クロロホルム	0.06	mg/L	0.001未満	
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L	0.002未満	
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L	0.001未満	
臭素酸	0.01	mg/L	0.001未満	
総トリハロメタン	0.1	mg/L	0.001未満	
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L	0.002未満	
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L	0.001未満	
ブロモホルム	0.09	mg/L	0.001未満	
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L	0.001未満	
亜鉛及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L	0.01未満	
鉄及びその化合物	0.3	mg/L	0.005未満	
銅及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	
バリウム及びその化合物	200	mg/L	15.3	
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L	0.001未満	
塩化物イオン	200	mg/L	6.6	6.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L	78	
蒸発残留物	500	mg/L	170	
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L	0.02未満	
ジェオスミン	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L	0.005未満	
フェノール類	0.005	mg/L	0.0005未満	
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8～8.6		7.5	7.9
味	異常でないこと		異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし
色度	5	度	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	0.1未満	0.1未満

採水日：2024/6/18 当日天候：晴 前日天候：曇	水質基準値	単位	松梅北部 水道施設	富士南部 水道施設	大和柚木 水道施設
気温		℃	24.6	25.1	24.4
水温		℃	25.3	21.9	21.5
残留塩素	0.1以上	mg/L	0.3	0.4	0.3
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0	0
大腸菌（原水はMPN）	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L			
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L			
セレン及びその化合物	0.01	mg/L			
鉛及びその化合物	0.01	mg/L			
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L			
六価クロム化合物	0.02	mg/L			
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L			
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L			
ホウ素及びその化合物	1	mg/L			
四塩化炭素	0.002	mg/L			
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L			
1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L			
ジクロロメタン	0.02	mg/L			
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L			
トリクロロエチレン	0.01	mg/L			
ベンゼン	0.01	mg/L			
塩素酸	0.6	mg/L			
クロロ酢酸	0.02	mg/L			
クロロホルム	0.06	mg/L			
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L			
ジブromクロロメタン	0.1	mg/L			
臭素酸	0.01	mg/L			
総トリハロメタン	0.1	mg/L			
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L			
ブromジクロロメタン	0.03	mg/L			
ブromホルム	0.09	mg/L			
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L			
亜鉛及びその化合物	1	mg/L			
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L			
鉄及びその化合物	0.3	mg/L			
銅及びその化合物	1	mg/L			
バリウム及びその化合物	200	mg/L			
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L			
塩化物イオン	200	mg/L	4.7	8.7	5.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg/L			
蒸発残留物	500	mg/L			
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L			
ジオキシベンゼン	0.00001	mg/L			
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L			
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L			
フェノール類	0.005	mg/L			
全有機炭素（TOC）の量	3	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8～8.6		7.6	6.8	7.5
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満

採水日：2024/6/18 当日天候：晴 前日天候：曇	水質基準値	単位	富士中央 水道施設 浄水	富士中央 水道施設 天河川TM子局	富士中央 水道施設 貝野
気温		℃	25.9	25.1	25.8
水温		℃	23.0	24.7	25.0
残留塩素	0.1以上	mg/L	0.5	0.4	0.2
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0	0
大腸菌（原水はMPN）	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L	0.0003未満		
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L	0.00005未満		
セレン及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満		
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満		
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満		
六価クロム化合物	0.02	mg/L	0.002未満		
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	0.004未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L	0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	0.4		
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.08未満		
ホウ素及びその化合物	1	mg/L	0.02未満		
四塩化炭素	0.002	mg/L	0.0002未満		
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	0.005未満		
1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	0.001未満		
ジクロロメタン	0.02	mg/L	0.001未満		
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満		
トリクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満		
ベンゼン	0.01	mg/L	0.001未満		
塩素酸	0.6	mg/L	0.12		
クロロ酢酸	0.02	mg/L	0.002未満		
クロロホルム	0.06	mg/L	0.006		
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L	0.003未満		
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L	0.003		
臭素酸	0.01	mg/L	0.001未満		
総トリハロメタン	0.1	mg/L	0.014		
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L	0.004		
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L	0.005		
ブロモホルム	0.09	mg/L	0.001未満		
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L	0.008未満		
亜鉛及びその化合物	1	mg/L	0.005未満		
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L	0.05		
鉄及びその化合物	0.3	mg/L	0.03未満		
銅及びその化合物	1	mg/L	0.01未満		
バリウム及びその化合物	200	mg/L	8.9		
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L	0.005未満		
塩化物イオン	200	mg/L	10.7	10.7	10.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg/L	28		
蒸発残留物	500	mg/L	66		
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L	0.02未満		
ジオスミン	0.00001	mg/L		0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L		0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L	0.005未満		
フェノール類	0.005	mg/L	0.0005未満		
全有機炭素（TOC）の量	3	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8～8.6		7.5	7.5	7.6
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満