

採水日: 2024/7/9 当日天候: 晴 前日天候: 晴	水質基準値	単位	原水 (多布施川)	神野 浄水場	神野第二 浄水場	測受水点
採水時刻			10時00分	10時00分	10時00分	8時55分
気温		℃	32.4	32.4	32.4	31.6
水温		℃	24.5	24.6	25.0	26.1
残留塩素	0.1以上	mg/L	-	0.7	0.7	0.8
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	54	0	0	0
大腸菌 (原水はMPN)	検出されないこと	個/100ml	8	不検出	不検出	不検出
鉛及びその化合物	0.003	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
セレン及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	0.4	0.4	0.4	1.0
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.09
ホウ素及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03
四塩化炭素	0.002	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
ジクロロメタン	0.02	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
トリクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
ベンゼン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
塩素酸	0.6	mg/L		0.10	0.11	
クロロ酢酸	0.02	mg/L		0.002未満	0.002未満	
クロロホルム	0.06	mg/L		0.008	0.008	
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L		0.002未満	0.002未満	
ジブromクロロメタン	0.1	mg/L		0.002	0.002	
臭素酸	0.01	mg/L		0.001未満	0.001未満	
総トリハロメタン	0.1	mg/L		0.014	0.014	
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L		0.002未満	0.002	
ブromジクロロメタン	0.03	mg/L		0.004	0.004	
ブromホルム	0.09	mg/L		0.001未満	0.001未満	
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L		0.001未満	0.001未満	
亜鉛及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L	0.12	0.02	0.03	0.02
鉄及びその化合物	0.3	mg/L	0.091	0.005未満	0.005未満	0.005未満
銅及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L	6.2	8.1	8.0	10.4
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L	0.007	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200	mg/L	4.9	9.2	9.5	11.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L	20	22	21	36
蒸発残留物	500	mg/L	64	64	66	
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
ジオキシベンゼン	0.00001	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
フェノール類	0.005	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	0.9	0.3未満	0.3未満	0.6
pH値	5.8~8.6		7.3	7.4	7.5	7.4
味	異常でないこと		-	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		藻臭	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	3.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	2.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満

採水日：2024/7/9 当日天候：晴 前日天候：晴	水質基準値	単位	久保田町 江戸	鍋島町 森田	嘉瀬町 荻野	西与賀町 高太郎
採水時刻			10時55分	9時30分	11時40分	10時30分
気温		℃	35.2	31.1	33.8	33.4
水温		℃	27.6	27.9	25.3	26.0
残留塩素	0.1以上	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出
鉛及びその化合物	0.003	mg/L	0.0003未満	0.0003未満		
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L	0.00005未満			
セレン及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満		
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満		
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満		
六価クロム化合物	0.02	mg/L	0.001未満	0.001未満		
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	0.004未満	0.004未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	0.6	0.4	0.4	0.4
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満		
四塩化炭素	0.002	mg/L	0.0002未満	0.0002未満		
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	0.005未満	0.005未満		
1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	0.001未満	0.001未満		
ジクロロメタン	0.02	mg/L	0.001未満	0.001未満		
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満		
トリクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満		
ベンゼン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満		
塩素酸	0.6	mg/L	0.13	0.11		
クロロ酢酸	0.02	mg/L	0.002未満	0.002未満		
クロロホルム	0.06	mg/L	0.014	0.009		
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L	0.003	0.002未満		
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L	0.004	0.002		
臭素酸	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満		
総トリハロメタン	0.1	mg/L	0.026	0.016		
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L	0.008	0.003		
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L	0.008	0.005		
ブロモホルム	0.09	mg/L	0.001未満	0.001未満		
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L	0.002	0.001未満		
亜鉛及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満		
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L	0.03	0.02		
鉄及びその化合物	0.3	mg/L	0.005未満	0.005未満		
銅及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満		
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L	8.3	8.1		
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L	0.001未満	0.001未満		
塩化物イオン	200	mg/L	10.5	9.4	9.5	9.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L	31	22		
蒸発残留物	500	mg/L	78	65		
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L	0.02未満			
ジオスミン	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L	0.005未満			
フェノール類	0.005	mg/L	0.0005未満			
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8～8.6		7.7	7.7	7.7	7.6
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

採水日：2024/7/9 当日天候：晴 前日天候：晴	水質基準値	単位	蓮池町 蓮池	諸富町 徳富	久保泉町 川久保
採水時刻			9時30分	10時00分	8時50分
気温		℃	30.9	31.7	30.2
水温		℃	26.3	29.3	25.1
残留塩素	0.1以上	mg/L	0.6	0.6	0.6
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出	不検出
ナトリウム及びその化合物	0.003	mg/L	0.0003未満		
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L			
セレン及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満		
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満		
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満		
六価クロム化合物	0.02	mg/L	0.001未満		
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	0.004未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L	0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	1.0	0.9	0.9
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.08	0.08	0.08
ホウ素及びその化合物	1	mg/L	0.02		
四塩化炭素	0.002	mg/L	0.0002未満		
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	0.005未満		
1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	0.001未満		
ジクロロメタン	0.02	mg/L	0.001未満		
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満		
トリクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満		
ベンゼン	0.01	mg/L	0.001未満		
塩素酸	0.6	mg/L	0.09		
クロロ酢酸	0.02	mg/L	0.002未満		
クロロホルム	0.06	mg/L	0.020		
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L	0.010		
ジブromクロロメタン	0.1	mg/L	0.003		
臭素酸	0.01	mg/L	0.001未満		
総トリハロメタン	0.1	mg/L	0.031		
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L	0.013		
ブromジクロロメタン	0.03	mg/L	0.008		
ブromホルム	0.09	mg/L	0.001未満		
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L	0.004		
亜鉛及びその化合物	1	mg/L	0.01未満		
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L	0.02		
鉄及びその化合物	0.3	mg/L	0.005未満		
銅及びその化合物	1	mg/L	0.01未満		
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L	10.0		
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L	0.001未満		
塩化物イオン	200	mg/L	11.5	11.3	11.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L	35		
蒸発残留物	500	mg/L	105		
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L			
ジオスミン	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メルカプトエタノール	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L			
フェノール類	0.005	mg/L			
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	0.5	0.5	0.5
pH値	5.8~8.6		7.4	7.5	7.4
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満

採水日：2024/7/9 当日天候：晴 前日天候：晴	水質基準値	単位	川上浄水場 (川上水源地)	川上浄水場 (浄水)	大和町 池上
採水時刻			10時35分	10時25分	9時45分
気温		℃	35.1	35.1	31.9
水温		℃	18.9	22.1	26.6
残留塩素	0.1以上	mg/L	-	0.5	0.4
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出	不検出
銅及びその化合物	0.003	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L	0.00005未満		0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	0.008		0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L	0.001未満		0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	1.4	1.5	1.5
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.05未満	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満
四塩化炭素	0.002	mg/L	0.0002未満		0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	0.005未満		0.005未満
1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	0.001未満		0.001未満
ジクロロメタン	0.02	mg/L	0.001未満		0.001未満
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満		0.001未満
トリクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満		0.001未満
ベンゼン	0.01	mg/L	0.001未満		0.001未満
塩素酸	0.6	mg/L			0.18
クロロ酢酸	0.02	mg/L			0.002未満
クロロホルム	0.06	mg/L			0.001
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L			0.002未満
ジブromクロロメタン	0.1	mg/L			0.004
臭素酸	0.01	mg/L			0.001未満
総トリハロメタン	0.1	mg/L			0.009
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L			0.002未満
ブromジクロロメタン	0.03	mg/L			0.003
ブromホルム	0.09	mg/L			0.001
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L			0.001未満
亜鉛及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01
鉄及びその化合物	0.3	mg/L	0.354	0.005未満	0.005未満
銅及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L	7.7	8.9	8.8
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L	0.116	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200	mg/L	7.0	10.0	10.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L	53	55	56
蒸発残留物	500	mg/L	112		120
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L			0.02未満
ジオスミン	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メルカプトホルネール	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L			0.005未満
フェノール類	0.005	mg/L			0.0005未満
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	0.4	0.3	0.3
pH値	5.8~8.6		6.1	7.4	7.6
味	異常でないこと		-	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	3.9	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	1.4	0.1未満	0.1未満

採水日：2024/7/9 当日天候：晴 前日天候：晴	水質基準値	単位	大和町 久池井	大和町 久留間
採水時刻			10時50分	10時10分
気温		℃	33.7	33.5
水温		℃	24.2	25.2
残留塩素	0.1以上	mg/L	0.4	0.3
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0
大腸菌	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出
鉛及びその化合物	0.003	mg/L		
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L		
セレン及びその化合物	0.01	mg/L		
鉛及びその化合物	0.01	mg/L		
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L		
六価クロム化合物	0.02	mg/L		
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	0.5	0.5
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.12	0.12
ホウ素及びその化合物	1	mg/L		
四塩化炭素	0.002	mg/L		
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L		
1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L		
ジクロロメタン	0.02	mg/L		
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L		
トリクロロエチレン	0.01	mg/L		
ベンゼン	0.01	mg/L		
塩素酸	0.6	mg/L		
クロロ酢酸	0.02	mg/L		
クロロホルム	0.06	mg/L		
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L		
ジブromokロロメタン	0.1	mg/L		
臭素酸	0.01	mg/L		
総トリハロメタン	0.1	mg/L		
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L		
ブromोजジクロロメタン	0.03	mg/L		
ブromホルム	0.09	mg/L		
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L		
亜鉛及びその化合物	1	mg/L		
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L		
鉄及びその化合物	0.3	mg/L		
銅及びその化合物	1	mg/L		
バリウム及びその化合物	200	mg/L		
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L		
塩化物イオン	200	mg/L	6.6	6.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L		
蒸発残留物	500	mg/L		
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L		
ジオオスミン	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L		
フェノール類	0.005	mg/L		
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8~8.6		7.5	7.9
味	異常でないこと		異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし
色度	5	度	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	0.1未満	0.1未満

採水日：2024/7/17 当日天候：曇 前日天候：曇	水質基準値	単位	松梅北部 水道施設	富士南部 水道施設	大和柚木 水道施設
気温		℃	28.1	29.9	26.1
水温		℃	24.1	23.1	21.1
残留塩素	0.1以上	mg/L	0.3	0.3	0.2
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0	0
大腸菌（原水はMPN）	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L			
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L			
セレン及びその化合物	0.01	mg/L			
鉛及びその化合物	0.01	mg/L			
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L			
六価クロム化合物	0.02	mg/L			
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L			
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L			
ホウ素及びその化合物	1	mg/L			
四塩化炭素	0.002	mg/L			
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L			
1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L			
ジクロロメタン	0.02	mg/L			
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L			
トリクロロエチレン	0.01	mg/L			
ベンゼン	0.01	mg/L			
塩素酸	0.6	mg/L			
クロロ酢酸	0.02	mg/L			
クロロホルム	0.06	mg/L			
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L			
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L			
臭素酸	0.01	mg/L			
総トリハロメタン	0.1	mg/L			
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L			
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L			
ブロモホルム	0.09	mg/L			
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L			
亜鉛及びその化合物	1	mg/L			
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L			
鉄及びその化合物	0.3	mg/L			
銅及びその化合物	1	mg/L			
バリウム及びその化合物	200	mg/L			
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L			
塩化物イオン	200	mg/L	4.8	7.9	5.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg/L			
蒸発残留物	500	mg/L			
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L			
ジオオキシベンゼン	0.00001	mg/L			
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L			
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L			
フェノール類	0.005	mg/L			
全有機炭素（TOC）の量	3	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8～8.6		7.6	6.7	7.6
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満

採水日：2024/7/17 当日天候：曇 前日天候：曇	水質基準値	単位	富士中央 水道施設 浄水	富士中央 水道施設 天河川TM子局	富士中央 水道施設 貝野
気温		℃	29.8	29.8	29.1
水温		℃	24.7	24.9	24.4
残留塩素	0.1以上	mg/L	0.3	0.2	0.2
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0	0
大腸菌（原水はMPN）	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L	0.0003未満		
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L	0.00005未満		
セレン及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満		
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満		
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満		
六価クロム化合物	0.02	mg/L	0.002未満		
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	0.004未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L	0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	0.3		
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.08未満		
ホウ素及びその化合物	1	mg/L	0.02未満		
四塩化炭素	0.002	mg/L	0.0002未満		
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	0.005未満		
1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	0.001未満		
ジクロロメタン	0.02	mg/L	0.001未満		
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満		
トリクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満		
ベンゼン	0.01	mg/L	0.001未満		
塩素酸	0.6	mg/L	0.13		
クロロ酢酸	0.02	mg/L	0.002未満		
クロロホルム	0.06	mg/L	0.010		
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L	0.003未満		
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L	0.004		
臭素酸	0.01	mg/L	0.001未満		
総トリハロメタン	0.1	mg/L	0.021		
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L	0.007		
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L	0.007		
ブロモホルム	0.09	mg/L	0.001未満		
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L	0.008未満		
亜鉛及びその化合物	1	mg/L	0.005未満		
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L	0.05		
鉄及びその化合物	0.3	mg/L	0.03未満		
銅及びその化合物	1	mg/L	0.01未満		
バリウム及びその化合物	200	mg/L	8.3		
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L	0.005未満		
塩化物イオン	200	mg/L	9.3	9.5	9.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg/L	27		
蒸発残留物	500	mg/L	58		
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L	0.02未満		
ジオスミン	0.00001	mg/L		0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L		0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L	0.005未満		
フェノール類	0.005	mg/L	0.0005未満		
全有機炭素（TOC）の量	3	mg/L	0.3	0.3未満	0.3
pH値	5.8～8.6		7.8	7.5	7.6
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満