

採水日：2026/3/3 当日天候：曇 前日天候：雨	水質基準値	単位	原水 (多布施川)	神野 浄水場	神野第2 浄水場	測受水点
採水時刻			10時00分	10時00分	10時00分	8時45分
気温		℃	13.6	13.6	13.6	13.8
水温		℃	11.4	12.2	12.5	13.8
残留塩素	0.1以上	mg/L	-	0.6	0.6	0.4
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	290	0	1	0
大腸菌 (原水はMPN)	検出されないこと	個/100ml	130	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
セレン及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	0.4	0.4	0.4	1.1
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.05	0.05未満	0.05未満	0.10
ホウ素及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.06
四塩化炭素	0.002	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
ジクロロメタン	0.02	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
トリクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
ベンゼン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
塩素酸	0.6	mg/L		0.05未満	0.05未満	
クロロ酢酸	0.02	mg/L		0.002未満	0.002未満	
クロロホルム	0.06	mg/L		0.004	0.003	
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L		0.003	0.002	
ジブromクロロメタン	0.1	mg/L		0.002	0.003	
臭素酸	0.01	mg/L		0.001未満	0.001未満	
総トリハロメタン	0.1	mg/L		0.009	0.010	
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L		0.002	0.002	
ブromジクロロメタン	0.03	mg/L		0.003	0.004	
ブromホルム	0.09	mg/L		0.001未満	0.001未満	
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L		0.001未満	0.001未満	
亜鉛及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L	0.15	0.01	0.02	0.02
鉄及びその化合物	0.3	mg/L	0.140	0.005未満	0.005未満	0.005未満
銅及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L	7.3	8.6	8.5	14.9
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L	0.036	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200	mg/L	5.4	8.4	7.8	16.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L	25	26	26	41
蒸発残留物	500	mg/L	76	70	70	
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
ジェオスミン	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
フェノール類	0.005	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	1.0	0.5	0.5	0.8
pH値	5.8~8.6		7.5	7.3	7.4	7.4
味	異常でないこと		-	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		藻臭	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	3.3	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	4.4	0.1未満	0.1未満	0.1未満

採水日：2026/3/3 当日天候：曇 前日天候：雨	水質基準値	単位	久保田町 江戸	鍋島町 森田	嘉瀬町 狄野	西与賀町 高太郎
採水時刻			11時00分	10時55分	11時25分	10時25分
気温		℃	16.9	14.5	15.3	14.4
水温		℃	13.4	13.7	13.9	13.4
残留塩素	0.1以上	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.4
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L				0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L				
セレン及びその化合物	0.01	mg/L				0.001未満
鉛及びその化合物	0.01	mg/L				0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L				0.001未満
六価クロム化合物	0.02	mg/L				0.001未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L				0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L				0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	1.6	0.4	0.4	0.4
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.05	0.05	0.05未満	0.05
ホウ素及びその化合物	1	mg/L				0.01未満
四塩化炭素	0.002	mg/L				0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L				0.005未満
1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L				0.001未満
ジクロロメタン	0.02	mg/L				0.001未満
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L				0.001未満
トリクロロエチレン	0.01	mg/L				0.001未満
ベンゼン	0.01	mg/L				0.001未満
塩素酸	0.6	mg/L				0.05未満
クロロ酢酸	0.02	mg/L				0.002未満
クロロホルム	0.06	mg/L				0.009
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L				0.002未満
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L				0.002
臭素酸	0.01	mg/L				0.001未満
総トリハロメタン	0.1	mg/L				0.017
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L				0.006
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L				0.006
ブロモホルム	0.09	mg/L				0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L				0.002
亜鉛及びその化合物	1	mg/L				0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L				0.01
鉄及びその化合物	0.3	mg/L				0.005未満
銅及びその化合物	1	mg/L				0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L				8.3
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L				0.001未満
塩化物イオン	200	mg/L	13.3	8.6	8.6	9.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L				25
蒸発残留物	500	mg/L				70
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L				
ジェオスミン	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L				
フェノール類	0.005	mg/L				
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	0.7	0.5	0.5	0.6
pH値	5.8~8.6		7.8	7.4	7.5	7.4
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

採水日：2026/3/3 当日天候：曇 前日天候：雨	水質基準値	単位	蓮池町 蓮池	諸富町 徳富	久保泉町 川久保
採水時刻			9時10分	9時35分	9時05分
気温		℃	13.8	14.1	13.1
水温		℃	13.6	12.8	13.9
残留塩素	0.1以上	mg/L	0.4	0.3	0.3
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0	1
大腸菌	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L		0.0003未満	
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L		0.00005未満	
セレン及びその化合物	0.01	mg/L		0.001未満	
鉛及びその化合物	0.01	mg/L		0.001未満	
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L		0.001未満	
六価クロム化合物	0.02	mg/L		0.001未満	
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L		0.004未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L		0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	1.0	0.9	0.9
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.10	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物	1	mg/L		0.06	
四塩化炭素	0.002	mg/L		0.0002未満	
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L		0.005未満	
1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L		0.001未満	
ジクロロメタン	0.02	mg/L		0.001未満	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L		0.001未満	
トリクロロエチレン	0.01	mg/L		0.001未満	
ベンゼン	0.01	mg/L		0.001未満	
塩素酸	0.6	mg/L		0.06	
クロロ酢酸	0.02	mg/L		0.002未満	
クロロホルム	0.06	mg/L		0.011	
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L		0.002未満	
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L		0.002	
臭素酸	0.01	mg/L		0.001未満	
総トリハロメタン	0.1	mg/L		0.020	
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L		0.011	
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L		0.007	
ブロモホルム	0.09	mg/L		0.001未満	
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L		0.004	
亜鉛及びその化合物	1	mg/L		0.01未満	
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L		0.02	
鉄及びその化合物	0.3	mg/L		0.005	
銅及びその化合物	1	mg/L		0.01未満	
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L		15.4	
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L		0.001未満	
塩化物イオン	200	mg/L	17.1	17.2	17.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L		40	
蒸発残留物	500	mg/L		125	
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L		0.02未満	
ジェオスミン	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L		0.005未満	
フェノール類	0.005	mg/L		0.0005未満	
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	0.8	0.7	0.7
pH値	5.8~8.6		7.5	7.5	7.4
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満

採水日：2026/3/3 当日天候：曇 前日天候：雨	水質基準値	単位	川上浄水場 (川上水源地)	川上浄水場 (浄水)	大和町 池上
採水時刻			10時05分	9時55分	10時40分
気温		℃	13.7	13.7	13.4
水温		℃	18.9	17.2	14.0
残留塩素	0.1以上	mg/L	-	0.5	0.4
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	
セレン及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	
六価クロム化合物	0.02	mg/L	0.001未満	0.001未満	
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	0.009	0.004未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	1.1	1.1	1.1
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満	
四塩化炭素	0.002	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	0.005未満	0.005未満	
1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	0.001未満	0.001未満	
ジクロロメタン	0.02	mg/L	0.001未満	0.001未満	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	
トリクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	
ベンゼン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	
塩素酸	0.6	mg/L		0.24	
クロロ酢酸	0.02	mg/L		0.002未満	
クロロホルム	0.06	mg/L		0.001未満	
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L		0.002未満	
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L		0.002	
臭素酸	0.01	mg/L		0.001未満	
総トリハロメタン	0.1	mg/L		0.004	
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L		0.002未満	
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L		0.002	
ブロモホルム	0.09	mg/L		0.001未満	
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L		0.001未満	
亜鉛及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満	
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L	0.01未満	0.01未満	
鉄及びその化合物	0.3	mg/L	0.340	0.005未満	
銅及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満	
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L	7.2	8.3	
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L	0.122	0.001未満	
塩化物イオン	200	mg/L	6.0	8.6	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L	48	49	
蒸発残留物	500	mg/L	109	111	
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L		0.02未満	
ジェオスミン	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L		0.005未満	
フェノール類	0.005	mg/L		0.0005未満	
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	0.3	0.3	0.3
pH値	5.8~8.6		6.2	7.3	7.4
味	異常でないこと		-	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	3.4	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	1.9	0.1未満	0.1未満

採水日：2026/3/3 当日天候：曇 前日天候：雨	水質基準値	単位	大和町 久池井	大和町 久留間
採水時刻			9時25分	10時25分
気温		℃	13.5	13.6
水温		℃	14.0	12.8
残留塩素	0.1以上	mg/L	0.5	0.4
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0
大腸菌	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L	0.0003未満	
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L	0.00005未満	
セレン及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	
六価クロム化合物	0.02	mg/L	0.001未満	
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	0.004未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L	0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	0.5	0.5
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.11	0.12
ホウ素及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	
四塩化炭素	0.002	mg/L	0.0002未満	
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	0.005未満	
1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	0.001未満	
ジクロロメタン	0.02	mg/L	0.001未満	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満	
トリクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満	
ベンゼン	0.01	mg/L	0.001未満	
塩素酸	0.6	mg/L	0.09	
クロロ酢酸	0.02	mg/L	0.002未満	
クロロホルム	0.06	mg/L	0.001未満	
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L	0.002未満	
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L	0.001未満	
臭素酸	0.01	mg/L	0.001未満	
総トリハロメタン	0.1	mg/L	0.001未満	
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L	0.002未満	
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L	0.001未満	
ブロモホルム	0.09	mg/L	0.001未満	
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L	0.001未満	
亜鉛及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L	0.01未満	
鉄及びその化合物	0.3	mg/L	0.005未満	
銅及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L	15.4	
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L	0.001未満	
塩化物イオン	200	mg/L	6.1	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L	78	
蒸発残留物	500	mg/L	168	
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L	0.02未満	
ジェオスミン	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L	0.005未満	
フェノール類	0.005	mg/L	0.0005未満	
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8~8.6		7.5	7.9
味	異常でないこと		異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし
色度	5	度	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	0.1未満	0.1未満

採水日：2026/3/9 当日天候：晴 前日天候：晴	水質基準値	単位	松梅北部 水道施設	富士南部 水道施設	大和柚木 水道施設
気温		℃	6.0	7.2	5.1
水温		℃	8.9	15.8	9.1
残留塩素	0.1以上	mg/L	0.3	0.3	0.2
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0	0
大腸菌（原水はMPN）	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L			
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L			
セレン及びその化合物	0.01	mg/L			
鉛及びその化合物	0.01	mg/L			
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L			
六価クロム化合物	0.02	mg/L			
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L			
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L			
ホウ素及びその化合物	1	mg/L			
四塩化炭素	0.002	mg/L			
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L			
1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L			
ジクロロメタン	0.02	mg/L			
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L			
トリクロロエチレン	0.01	mg/L			
ベンゼン	0.01	mg/L			
塩素酸	0.6	mg/L			
クロロ酢酸	0.02	mg/L			
クロロホルム	0.06	mg/L			
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L			
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L			
臭素酸	0.01	mg/L			
総トリハロメタン	0.1	mg/L			
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L			
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L			
ブロモホルム	0.09	mg/L			
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L			
亜鉛及びその化合物	1	mg/L			
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L			
鉄及びその化合物	0.3	mg/L			
銅及びその化合物	1	mg/L			
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L			
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L			
塩化物イオン	200	mg/L	4.7	8.9	5.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg/L			
蒸発残留物	500	mg/L			
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L			
ジェオスミン	0.00001	mg/L			
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L			
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L			
フェノール類	0.005	mg/L			
全有機炭素（TOC）の量	3	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8～8.6		7.6	6.9	7.4
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満

採水日：2026/3/9 当日天候：晴 前日天候：晴	水質基準値	単位	富士中央 水道施設 浄水	富士中央 水道施設 天河川TM子局	富士中央 水道施設 貝野
気温		℃	6.6	6.2	6.4
水温		℃	10.1	12.6	12.3
残留塩素	0.1以上	mg/L	0.4	0.4	0.4
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0	0
大腸菌（原水はMPN）	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L	0.0003未満		
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L	0.00005未満		
セレン及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満		
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満		
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満		
六価クロム化合物	0.02	mg/L	0.002未満		
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	0.004未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L	0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	0.3		
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.08未満		
ホウ素及びその化合物	1	mg/L	0.02未満		
四塩化炭素	0.002	mg/L	0.0002未満		
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	0.005未満		
1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	0.001未満		
ジクロロメタン	0.02	mg/L	0.001未満		
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満		
トリクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満		
ベンゼン	0.01	mg/L	0.001未満		
塩素酸	0.6	mg/L	0.10		
クロロ酢酸	0.02	mg/L	0.002未満		
クロロホルム	0.06	mg/L	0.001		
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L	0.003未満		
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L	0.001未満		
臭素酸	0.01	mg/L	0.001未満		
総トリハロメタン	0.1	mg/L	0.002		
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L	0.003未満		
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L	0.001		
ブロモホルム	0.09	mg/L	0.001未満		
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L	0.008未満		
亜鉛及びその化合物	1	mg/L	0.005未満		
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L	0.02		
鉄及びその化合物	0.3	mg/L	0.03未満		
銅及びその化合物	1	mg/L	0.01未満		
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L	8.5		
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L	0.005未満		
塩化物イオン	200	mg/L	9.8	9.9	9.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg/L	29		
蒸発残留物	500	mg/L	62		
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L	0.02未満		
ジェオスミン	0.00001	mg/L		0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L		0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L	0.005未満		
フェノール類	0.005	mg/L	0.0005未満		
全有機炭素（TOC）の量	3	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8～8.6		7.5	7.5	7.6
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満